

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0079630-11

Зареєстровано в Реєстрі за №

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **21 червня 2011** до **03 квітня 2016**

Срок действия с

Продукція

Продукция

Система вогнезахисна 'CONLIT 150' для облицювання сталевих повітроводів, що складається з виробів з мінеральної вати на основі базальту (марок 'CONLIT 150 P', 'CONLIT 150 A/F', 'CONLIT 150 w/scrium' густиною $165 \text{ кг/м}^3 \pm 20 \text{ кг/м}^3$) та клею 'CONLIT Glue'

6806 00 00 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п. 4.29 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', п. 4.118 СНиП 2.04.05-91* 'Отопление, вентиляция и кондиционирование', ДСТУ Б В.1.1-16:2007 'Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість' (EN 1366-1:1999, NEQ) щодо класу вогнестійкості (межі вогнестійкості) від EI 30 до EI 120 (згідно з таблицею Додатка) повітроводів, що працюють в умовах надмірного тиску та розрідження і виконані зі сталевого оцинкованого листа товщиною згідно з додатком 21 СНиП 2.04.05-91* 'Отопление, вентиляция и кондиционирование' в залежності від розмірів повітроводів, з прохідним перерізом прямокутної форми згідно з таблицею Додатка або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу згідно з таблицею Додатка, з облицюванням виробами з мінеральної вати на основі базальту ('CONLIT 150 P', 'CONLIT 150 A/F', 'CONLIT 150 w/scrium' з густиною мінеральної вати $165 \text{ кг/м}^3 \pm 20 \text{ кг/м}^3$) середньою товщиною облицювання згідно з таблицею Додатка. Гарантійний термін служби системи вогнезахисної 'CONLIT 150' для облицювання сталевих повітроводів не підтверджувався

Виробник продукції

Изготовитель продукции

Фірма 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' (Польща),
адреса: ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ з іноземними інвестиціями 'Роквул Україна',
адреса: 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки 18/14, оф. 301-303, код ЄДРПОУ 30757290.
Доручення фірми 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' від 01.03.2011

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Система вогнезахисна 'CONLIT 150' для облицювання сталевих повітроводів, що виробляється серійно з 20.06.2011 до 03.04.2016. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,

04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6

(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)

т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі

На основании

Звіт з перевірки виробництва продукції та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 від 15.03.2011 № 154, протокол сертифікаційних випробувань від 07.06.2011 № 3/СПВ-11 (від 09.04.2004 №1/СПВ-04) ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2011 № 2Н365 дійсний до 10.04.2014)

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации





підпис

А.В. Кучміюв

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 680793