



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0070769-11

Зареєстровано в Реєстрі за № \_\_\_\_\_

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з \_\_\_\_\_

03 червня 2011 до 03 квітня 2016

Срок действия с \_\_\_\_\_

Продукція

Продукция

Система вогнезахисна 'CONLIT 150' для облицювання сталевих конструкцій, що складається з виробів з мінеральної вати на основі базальту ('CONLIT 150 P', 'CONLIT 150 A/F', 'CONLIT 150 w/scrim') та клею 'CONLIT Glue'

6806 00 00 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

пп. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"; ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ) "Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість" щодо межі вогнестійкості від R30 до R150 (згідно з таблицею Додатка) сталевих колон зведеною товщиною не менше 3,4 мм (зведеною коробчастою товщиною не менше 4,5 мм) з облицюванням виробами з мінеральної вати на основі базальту («CONLIT 150 P», «CONLIT 150 A/F», «CONLIT 150 w/scrim» з густиною мінеральної вати 165 кг/м<sup>3</sup> ± 20 кг/м<sup>3</sup> середньою товщиною облицювання від 22 мм до 95 мм, які на стиках з'єднані між собою клеєм «CONLIT Glue», сталевими цвяхами діаметром 2 мм та довжиною 76 мм з накладками Steel fastening clips EC 30 діаметром 30 мм з кроком 450 мм - 500 мм (при облицюванні двотаврів між їх полками встановлюються вставки з виробів з мінеральної вати «CONLIT 150 P» шириною 150 мм з кроком 450 мм на клею «CONLIT Glue»). Гарантійний термін служби системи вогнезахисної «CONLIT 150» для облицювання сталевих колон не підтверджувався.

Виробник продукції

Изготовитель продукции

Фірма 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' (Польща),  
адреса: ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ з іноземними інвестиціями 'Роквул Україна',  
адреса: 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки 18/14, оф. 301-303, код ЄДРПОУ 30757290.  
Доручення фірми 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' від 01.03.2011

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Система вогнезахисна 'CONLIT 150' для облицювання сталевих конструкцій, що виробляється серійно з 02.06.2011 до 03.04.2016. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,  
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)  
т.(044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі

На основании

Звіт з перевірки виробництва продукції та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 від 15.03.2011 № 154, протокол сертифікаційних випробувань від 29.04.2011 № 3/СПК-11 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2011 № 2Н365 дійсний до 10.04.2014)

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации



*(Handwritten signature)*

підпис

А.В. Кучміюв

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 680766