



№ 392163

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.016.0070769-11

„ 03 „ червня 2011

Таблиця - Зведена товщина сталевих колон і умови їх облицювання виробами з мінеральної вати на основі базальту («CONLIT 150 P», «CONLIT 150 A/F», «CONLIT 150 w/scrim») виробництва фірми «Rockwool Polska Sp.z o.o.» для забезпечення межі вогнестійкості сталевих колон від R 60 (1 година) до R 150 (2,5 години)

№ з/п	Межа вогнестійкості сталевих будівельної колони, хвилини (години)	Зведена товщина сталевих колони (зведена коробчаста товщина), не менше, мм	Товщина шару вогнезахисної плити, не менше, мм
1.	R 60 (1,0 година)	3,4 (4,5)	22
2.	R 90 (1,5 години)		45
3.	R 120 (2,0 години)		70
4.	R 150 (2,5 години)		95



*(Handwritten signature)*

А.В. Кучміюв

підпис

ініціали, прізвище

